

当社におけるアスベスト(石綿)含有基材の使用状況について

当社におきましては、これまで製品の一部にアスベスト(石綿)含有基材を使用していましたので、その状況を下記の通りお知らせいたします。

記

1. 当社におけるアスベスト含有基材使用製品の製造・販売状況

	製品名	使用していた基材名 等	製造・販売時期	基材の石綿含有量
A	メラニットポリFA-3	パルプ混入石綿セメント板(注1)	1980年～2003年9月	約15%
	ダンウッドF2	石綿セメントけい酸カルシウム板(注2)	1985年～1997年11月	9～13%
B	デコボードP	パルプ混入石綿セメント板(注1)	1980年3月～1995年3月	約15%
	デコベストDA	石綿セメントけい酸カルシウム板(注3)	1973年～1990年3月	3～20%
	スミハードMK	石綿セメントけい酸カルシウム板(注3)	1981年4月～1983年7月	3～20%

A: 日東紡績株式会社が販売し、合併後も、デコラニットが引き続き販売したもの

B: 住友ベークライト株式会社が販売したもの

デコラニット株式会社は、2001年10月に、住友ベークライト株式会社と日東紡績株式会社の両社の高圧メラミン樹脂化粧板ならびに関連製品の事業を統合して出来た会社です。

(注1) (株)ノザワ 商品名:ハイパーム

(注2) 三菱セメント建材(株)1992年10月他3社と合併し、三菱マテリアル建材(株)となる

商品名:ヒシラック70、ヒシラック100

(注3) 朝日石綿工業(株)(現 (株)エーアンドエーマテリアル) 商品名:アスベストン

2. 現在、当社ではアスベスト含有基材またはアスベストそのものを使用した製品は一切ございません。

本件に関するお問合せ先

・デコラニット株式会社 東京営業部 TEL 03(5462)4170
または 品質保証部 TEL 0593(80)6720

以上